


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



LEGAZASSZÁM	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MEGNEVEZÉS	1. kazán betáplálás	1. kazán vezérlés SETQ120	2. kazán betáplálás	2. kazán vezérlés SETM5	3. kazán betáplálás	3. kazán vezérlés SETM5	4. kazán betáplálás	4. kazán vezérlés SETM5	5. kazán betáplálás
TELJESÍTMÉNY (kW)	(1x3A)	(1x1A)	(1x3A)	(1x1A)	(1x3A)	(1x1A)	(1x3A)	(1x1A)	(1x3A)
ÁRAMERŐSSÉG (A)	6	4	6	4	6	4	6	4	6
VEZETÉK	TÍPUS	NYV	NYV	NYV	NYV	NYV	NYV	NYV	NYV
	KERMA (mm 2)	3x1,5	2x1,5	3x1,5	2x1,5	3x1,5	2x1,5	3x1,5	3x1,5

A tervben megadott készülékek EATON gyártmányok.

MODOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	TERVEZŐ:	MUNKATÁRS:	MUNKASZÁM:
			Libella Lux KFT.	KAZÁNHÁZ KORSZERUSÍTÉS SE II. sz. Gyermegygőgyászati Klinika, Budapest, Tuzoltó u. 7-9.	2014.09.	Nyári Ilona	
			1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 33/a. Tel/Fax: 06 20 493 7866 e-mail:libella@libella.hu	TERV:	LAPOK SZ:6	Vörösné Bötcskei Réka	RAJZSZÁM: V-2.2
				EK jelű kazánházi elosztó berendezés terve			RAJZJEL: