



SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs

Iktatószám: 9682-10/GFIBSZI/2016.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás nyújtása II.

Ügyintéző: Oláh Márta

Telefonszám: 1-210-9610/120

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A „*Semmelweis Egyetem Központi Betegellátó Épületének, valamint a II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának teljeskörű takarítása*” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második Része szerinti uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő nyílt közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

Kérdés:

„A fenti tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi kérdések merültek fel:
Az Ajánlati dokumentáció 116-11. oldalán az A1 egészségügyi kockázat nagytakarítási résznél előírás, hogy:

„Szennyes ledobó cső belsejének fertőtlenítő tisztítása (teljes épületben) évente 2x.

Kérdésünk.

- Mekkora a belső felület nagysága?
- Milyen átmérőjű a cső?
- Milyen hosszú a csőrendszer?
- Elvárnak speciális takarítási technológiát?”

Válasz:

A szennyesledobó cső adatai:

összetétele: rozsdamentes acél,
6. emeletről indul és az alagsor szintig terjed,
felület nagysága: 70 m² felület,
cső átmérője: 60 cm átmérő,
csőrendszer hossza: 26,7 m.

A szennyesledobó cső tisztításának technológiája:

A fertőtlenítő takarítást évente kétszer kell elvégezni az alábbiak szerint:

A szennyesledobó cső 7 szintet hidal át, az alagsortól a 6. emeletig. Szintenként van ledobó nyílás.

A cső a 6. emeleten lévő 1,5 méteres magas kiállású csőcsonkon keresztül tisztítható, melynek fedele levehető.

A csőrendszer takarítása előtt az emeleteken található bedobók ajtaját szigorúan be kell zárni! Magasnyomású 80-90 C°-os vízsugárral kell takarítani. A csőrlő végéhez forgó mosófej legyen csatlakoztatva, mely a 6. emeletről indul. A csőrlő csatlakozó fejével a folyamat

szükség esetén többször megismételhető. Az alagsori szinten található csőrendszer végéhez a keletkezett szennyvíz összegyűjtéséhez műanyag tartályt kell kihelyezni.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2016. július 21.

Tisztelettel

Dr. Ménési Balázs
igazgató



Kapják: érdeklődésüket jelző gazdasági szereplők