

LEÁGAZÁSSZÁM		27	28	29	30	31	32	33	34	35
MEGNEVEZÉS		Sótalanító dugalj	EXTOX-1T/S gázérzékelő táp.	világítás Hőközpont	világítás Kazánház	dugaljak	dugaljak	tartalék	tartalék	tartalék
TELJESÍTMÉNY (kW)		(1x1A)	(1x1A)	(1x2A)	(1x2A)					
ÁRAMERŐSSÉG (A)		4	4	6	6	16	16	16	16	16
VEZETÉK	TÍPUS	NYY	NYY	NYY	NYY	NYY	NYY			
	KERM.(mm 2)	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5			

A terven megadott készülékek EATON gyártmányok.

MÓDOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV

TERVEZŐ:
Libella Lux KFT.
1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 33/a.
Tel/Fax: 06 20 493 7866
e-mail:libella@libella.hu

LÉTESÍTMÉNY:
KAZÁNHÁZ KORSZERŰSÍTÉS
SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

TERV:
EK jelű kazánházi elosztó berendezés terve

2014.09.

LAPOK SZ:6

TERVEZŐ: Nyári Ilona

MUNKATÁRS: Vörösné Bölcskei Réka

MUNKASZÁM:

RAJZSZÁM: V-2.4

RAJZJEL: