

LEÁGAZÁSSZÁM		10	11	12	13	14	15	16	17	18
MEGNEVEZÉS		5. kazán vezérlés SETM5	6. kazán betáplálás	7. kazán betáplálás	8. kazán betáplálás	9. kazán betáplálás	10. kazán betáplálás	kijáratmutató	tartalék	tartalék
TELJESÍTMÉNY (kW)		(1x1A)	(1x3A)	(1x3A)	(1x3A)	(1x3A)	(1x3A)			
ÁRAMERŐSSÉG (A)		4	6	6	6	6	6	6	6	6
VEZETÉK	TÍPUS	NYY	NYY	NYY	NYY	NYY	NYY	NYY		
	KERM.(mm ^{2})	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		

A terven megadott készülékek EATON gyártmányok.

MÓDOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV

TERVEZŐ:
Libella Lux KFT.
1038 Budapest, Gyöngyvirág u. 33/a.
Tel/Fax: 06 20 493 7866
e-mail:libella@libella.hu

LÉTESÍTMÉNY:
KAZÁNHÁZ KORSZERŰSÍTÉS
SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

TERV:
EK jelű kazánházi elosztó berendezés terve

2014.09.

LAPOK SZ:6

TERVEZŐ: Nyári Ilona

MUNKATÁRS: Vörösné Bölcskei Réka

MUNKASZÁM:

RAJZSZÁM: V-2.3

RAJZJEL: