

ÁRAZATLAN ANYAGKIÍRÁS

**Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb
Energetikai korszerűsítés KEOP támogatás keretében
Bp. XII. Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6**

"G" ÉPÜLET RWA rendszer ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Ajánlattevő a tervekben szereplő típusokkal egyenértékű, azonos vagy magasabb műszaki színvonalú berendezéseket megajánlhat!

Az anyagkiírás csak a tervekkel együtt értelmezhető. Az ajánlatot tevő Vállalkozó a tervek alapján egy teljes, működőképes berendezést köteles megajánlani, az összes járulékos munkákkal és anyagokkal.

Ajánlattevőnek messzemenően figyelembe kell venni a dokumentáció teljes tartalmát. A tervek, műszaki leírás, valamint az árazatlan költségvetés kiírás együtt kezelendők, önállóan egyik sem alkalmas ajánlattételre. Elektromos Ajánlattevőnek figyelembe kell venni a szakági terveket is, mivel azok műszaki tartalma is összefüggésben van az elektromos tervekkel!

Árajánlat adásához a mennyiségek, darabszámok a tervek alapján ellenőrizendők!

Budapest, 2016. május 10.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K74-051-0	RWA hő és füstelvezető rendszer elemeinek bekötése: RWA ablakmotor bekötése	11	db				
2	K74-051-0	RWA hő és füstelvezető rendszer elemeinek bekötése: RWA ajtómotor bekötése	3	db				
3	K74-051-0	RWA hő és füstelvezető rendszer HE082 vésznyomógomb, bekötéssel	6	db				
4	K74-051-0	RWA hő és füstelvezető rendszer DT/UP LED szellőzés kapcsoló, bekötéssel	4	db				
5	K74-001-1.1.1	RWA hő és füstelvezető rendszer SHEV6 központ, bekötéssel	4	db				
6	74-001-1.1.3.3	SCHRACK BX-OI3 3 be/1 kimeneti modul, szerelő dobozzal, bekötéssel	4	db				
7	K74-000-0	Tűzjelző rendszer módosított terv készítése, hatósági egyeztetéssel, létesítési engedéllyel	1	tétel				
8	K74-000-0	Tűzjelző rendszer megvalósulási terv készítése	1	tétel				
9	K74-000-0	Tűzjelző rendszer tesztelése, üzembe helyezése	1	tétel				
10	K74-000-0	Hőre zsugorodó kábelvég kiképzés KONTRAKTEN, 5x10 - 5x50mm ²	6	db				
11	71-002-16	JY(ST)Y árnyékolt kábel, tömör Cu-vezetvel PVC-érszigeteléssel, szellőzés kapcsoló bekötéséhez 4x2x0,8 mm ²	70	m				
12	71-002-14.1	(N)HXH E30/FE180 hőálló kábel, funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve 3x1,5mm ²	345	m				
13	71-002-14.1	E30 tűzálló vezeték funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve JB-H(St)H 4x2x0,8mm ²	175	m				
14	71-002-14.1	E30 tűzálló vezeték funkciómegtartó tartószerkezetre szerelve JB-H(St)H 2x0,8mm ²	160	m				
15	71-002-55.1	NYY-J - 1 kV vörösréz vezetőjű, műanyag szigetelésű kábel védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsothozatába helyezve, bilincs tartószerkezetre szerelve 3x1,5mm ²	25	m				
16	71-001-12.2	Hőálló kötődoboz falon kívül szerelve, tömszelencével, 6db max. 6mm ² sorkapoccsal, kábel bekötéssel OBO-T100ED 6-6F, 150x117mm	2	db				
Munkanem összesen:							0	0