

MEGJEGYZÉS

- A zsaluzia motor vezérlők az alábbi betáplálást kapják:
  1db 10A/C kismegszakító/NYM–J 3x1,5 **MV4** A.101–104 **MV4** A.105–107 **MV2** A.108–109
- Egy áramkörre maximum 10db zsaluzia motor köthető!
- Az árnyékoló és az RWA rendszer betáplálása a szinti elosztóból történik.
- A VRV rendszer beltéri egységeinek betáplálása a szinti elosztóból történik.
  A VRV rendszer kültéri–beltéri egységei közötti kommunikációs kábelezést a gépész kivitelező építi ki a hűtőközeg vezetékek nyomvonalán!
  A beltéri egységek INFRA távvezérlésűek!

MV1	1 motoros motorvezérlő
MV2	2 motoros motorvezérlő
MV4	4 motoros motorvezérlő
Ⓜ	Zsaluzia motor
	Mechanikusan, vagy elektromosan reteszelt rugós kapcsoló
VRV	VRV rendszer kültéri egység
KL	VRV rendszer beltéri egység

Megbízó: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb
"G" szárny
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **BÍRÁLATI TERV**

ALAGSOR ÁRNYÉKOLÁS ÉS HŰTÉSI RENDSZERE

VG-10

M 1:100

Dátum: 2015. november 30.

Generáltervező: SchM Stúdió Kft.
1151 Budapest, Platán utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842
SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13
Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.
Grédics Gyula É 01-1005
IV 2006 Építész Bt.

Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827
Diafragma Kft. 212 95 73

Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dorgai Károly V-T 01-4141
Dorterv Kft.
Köszegi-Madarász Rita V-T 13-1229
Dorterv Kft.

Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012
Trendven-go Kft.

DORTERV KFT
1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-23-399-498