







±0,00 = 153,17<sup>5</sup> mBf = 153,85 mAf

-  Tervezett elosztóberendezés  
 RWA motor ajtóra szerelve (külső szállítás)  
 RWA motor ablakra szerelve (külső szállítás)  
 RWA vésznyitó nyomógomb (külső szállítás)  
 RWA szellőztető nyomógomb (külső szállítás)  
 RWA központ (külső szállítás)  

K

A



A










K

L

A

kórház épület  
 szint jele (alagsor)  
 épületrész jele (A szárny)  
 kórház épület  
 lépcsőház  
 épületrész jele (A szárny)


  
 Tűzjelző BX-013 (3be, 1kimeneti) modul  
 Tűzjelző BX-0214 (4be, 2kimeneti) modul

-  Nyomvonal oldalfalon  
 Mű csatornában szerelve  
 NYJ-J 3x1,5  
 NHXH E30 3x1,5-3x2,5  
 JB-H(St)H E30 4x2x0,8  
 J-Y(St)Y 4x2x0,8  
 JB-H(St)H E30 2x0,8  
 Tűzálló doboz  
 Normál doboz


Megbízó: <b>Semmelweis Egyetem</b> 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka: <b>Semmelweis Egyetem</b> <b>Kútvölgyi Klinika Tömb</b> <b>"G" szárny</b> <b>energetikai rekonstrukciója</b> 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6	
Terv: <b>KIVITELI TERV</b>	
Rajz: <b>BÍRÁLATI TERV</b>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">VG-02</div> <div style="font-weight: bold; margin-top: 10px;">M 1:200</div>
<b>"G" SZÁRNY RWA HŐ ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZERE</b>	
Dátum: 2016. május 10.	
Generáltervező: SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Plátán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com	
Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédcics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.	
Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73	
Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723	
Villamosság: Dorgai Károly V-T 01-4141 Dorterv Kft. Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11229 Dorterv Kft.	
Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft.	
<div style="text-align: center;">  </div>	
1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-23-399-498	

- Tervezett elosztóberendezés
- MA RWA motor ajtóra szerelve
- M RWA motor ablakra szerelve
- RWA vésznyitó nyomógomb
- RWA szellőztető nyomógomb
- K... SHEV6 RWA központ
- B1 Tűzjelző BX-013 (3be, 1kimeneti) modul


## RWA rendszerek felfűzése




- Nyomvonal mennyezeten szerelve fehér műanyag csatornában, a helyi adottságok figyelembevételével
- NYJ-J 3x1,5
- NHXH E30 3x1,5-3x2,5
- JB-H(St)H E30 4x2x0,8
- J-Y(St)Y 4x2x0,8
- JB-H(St)H E30 2x0,8
- Tűzálló doboz
- Normál doboz











- Tervezett elosztóberendezés
- RWA motor ajtóra szerelve
- RWA motor ablakra szerelve
- RWA vésznyitó nyomógomb
- RWA szellőztető nyomógomb
- SHEV6 RWA központ
- Tűzjelző BX-013 (3be, 1kimeneti) modul












- Nyomvonal mennyezeten szerelve fehér műanyag csatornában, a helyi adottságok figyelembevételével
- NYJ-J 3x1,5
- NHXX E30 3x1,5-3x2,5
- JB-H(St)H E30 4x2x0,8
- J-Y(St)Y 4x2x0,8
- JB-H(St)H E30 2x0,8
- Tűzálló doboz
- Normál doboz




-  Tervezett elosztóberendezés
-  RWA motor ajtóra szerelve
-  RWA motor ablakra szerelve
-  RWA vésznyitó nyomógomb
-  RWA szellőztető nyomógomb
-  SHEV6 RWA központ
-  Tűzjelző BX-013 (3be, 1kimeneti) modul



-  Nyomvonal mennyezeten szerelve fehér műanyag csatornában, a helyi adottságok figyelembevételével
-  NYY-J 3x1,5
-  NHXH E30 3x1,5-3x2,5
-  JB-H(St)H E30 4x2x0,8
-  J-Y(St)Y 4x2x0,8
-  JB-H(St)H E30 2x0,8
-  Tűzálló doboz
-  Normál doboz



- Tervezett elosztóberendezés
- RWA motor ajtóra szerelve
- RWA motor ablakra szerelve
- RWA vésznyitó nyomógomb
- RWA szellőztető nyomógomb
- SHEV6 RWA központ
- Tűzjelző BX-0I3 (3be, 1kimeneti) modul



- Nyomvonal mennyezeten szerelve fehér műanyag csatornában, a helyi adottságok figyelembevételével
- NYJ-J 3x1,5
- NHXH E30 3x1,5-3x2,5
- JB-H(St)H E30 4x2x0,8
- J-Y(St)Y 4x2x0,8
- JB-H(St)H E30 2x0,8
- Tűzálló doboz
- Normál doboz

