



| | |
|---|--|
| ±0,00 = 153,17 ^s mBf = 153,85 mAf | |
| Megbízó: | Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 26. |
| Munka: | Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb Kórház épület energetikai rekonstrukciója 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6 |
| Terv: | KIVITELI TERV |
| Rajz: | KÓRHÁZ 1. EMELET VILLÁMVÉDELMI RENDSZERE |
| Dátum: | 2016. május 10. |
| Generáltervező: | SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com |
| Építész: | Schrammel Zoltán É 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt. |
| Tartószervező: | Neumayer Péter T-T 01-1827 Diatragia Kft. 212 95 73 |
| Épületgépész: | Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. T 213 5723 |
| Villamosság: | Dorgai Károly V-T-Tell/01-411 Dorterv Kft. Köszegi-Madarász Rita V-T 13-11229 Dorterv Kft. |
| Tűzvédelem: | Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft. |
| DORTERV KFT | |
| 1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-1-310-3299 | |