"A" SZÁRNY

"C" SZÁRNY

ø8 tüzi horganyzott köracél vezeték köburkolat alatt rejetten vezetve!

: köracél alatt

Korlátok vezetőképes összekötését biztosítani kell! alsó részen zöld–sárga EPH vezetékkel össze kell kötni

ø8 tüzi horganyzott köracél vezeték köburkolat alatt rejetten vezetve!

"A" SZÁRNY "B" SZÁRNY "C" SZÁRNY

I. ÜTEM

Az alumínium függönyfalakat a födémek között a hőszigetelés alatt zöld–sárga EPH vezetékkel össze kell kötni a vezetőképesség biztosítása miatt!

A függönyfalakat 3 helyen, azaz alul–felül és a középső átkötésnél kell bekötni a villámvédelmi EPH–ba!

±0,00 = 153,17[6] mBf = 153,85 mAf

Megbízó: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb
Kórház épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: KÓRHÁZ 5. EMELET VILLÁMVÉDELMI RENDSZERE

VK-04 **/M1**

M 1:200

Dátum: 2016. május 10.

Generáltervező: SchM Stúdió Kft.
1151 Budapest, Platán utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építészet: Schrammel Zoltán É1 01-1842
SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13
Szelei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.
Grédics Gyula É 01-1005
IV 2006 Építész Bt.

Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827
Diafragma Kft. 212 95 73

Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tell/01-4144
Dorterv Kft.
Köszegi-Madarász Rita V-T 13-11220
Dorterv Kft.

Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012
Trendven-go Kft.

DORTERV KFT

1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-1-310-3299