

Megjegyzés:

- Az új beltéri egységek adatai megegyeznek a meglévő beltéri egységek adataival.
- Kondenzvezeték átmérője egységesen: DN25

Kapcsolódó tervek: É-K-TA03

Megjegyzés:
A klíma és kondenz vezetékeket műanyag vezeték csatornában ajtótok felett (220cm) kell vezetni.
A jelölt helyeken zártszelvény áthidalókat vagy kötényfalakat kell készíteni.

Erőátviteli elektromos vezetékek 1,5~2,5mm2.
Kommunikációs vezetékek 0,75~1,5mm2.
Erőátviteli és vezérlési hálózat kialakítása a mellékelt séma szerint.

Jelmagyarázat

- Hűtési kondenz
- Hűtési előremenő
- Hűtési visszatérő
- Födémáttörés helye
- Beltéri egység
- Kültéri VRV
- Kültéri MONO SPLIT

±0,00 = 153,17[5] mBf = 153,85 mAf

Megbízó: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Égtáj: É

Munka: Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb
Kórház épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Szakág:	ÉPÜLETGÉPÉSZET
Terv:	KIVITELI TERV
Rajz:	Tervezett állapot Kórház épület Földszinti alaprajz Hűtés
	GHK-E-0-P
	M1:100
Dátum:	2016. Júllus 22.
Generáltervező:	SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com
Építész:	Schrammel Zoltán É1 01-1842 *SchM Stúdió Kft. 30 253 9113* Szelei Gábor É 01-4299 *A2K Építész Stúdió Kft.* Grédics Gyula É 01-1005 *IV 2006 Építész Bt.*
Épületgépészet:	Kálmán Zsolt G 01-6782 *Kálmán és Társai Kft. 1 213 0723*
Villamosság:	Dorgal Károly V-T-Tell-01-4141 *Dortev Kft.* Kőszegi-Madarász Rita V-T-13-11220 *Dortev Kft.*
Tűzvédelem:	Venczel Sándor I-02/2012 *Trendven-go Kft.*

1151 Budapest, Platán u. 30/b.
z.schrammel@gmail.com