



## MEGJEGYZÉS

- A hőközpontban a jelzett szivattyúk cserére kerülnek. A meglévő szivattyúk kábeleit ki kell kötni, és a betáplálók kábelét meg kell tartani. A tervezett új szivattyúkat a meglévő kábelekbe kell betáplálni, eléjük helyi leválasztó kapcsolót kell felszerelni. A szivattyú leágazásokban a meglévő védelmet be kell állítani.

### Szivattyúk meglévő állapot

12	1	RENDELŐ MAGASHÁZ FÜTÉSI SZIVATTYÚ	DN65	UPS 65-180 F	GRUNDFOS
11	3	ORVOS, MAGASHÁZ, TELEFON KÖZP. SZIVATTYÚ	DN25	UPS 25-80/180	GRUNDFOS
10	3	G-ÉPÜLET, RENDELŐ GÉGESZERKUR SZIVATTYÚ	DN32	UPS 32-120 F	GRUNDFOS
9	2	KÓRHÁZ MÁTÓ, RENDELŐ ELŐCSARNOK SZIVATTYÚ	DN40	UPS 40-120 F	GRUNDFOS
8	2	KÓRHÁZ E-1 és D-1 SZÁRNY SZIVATTYÚ	DN50	UPS 50-120 F	GRUNDFOS
S.SZ.	DB	MEGNEVEZÉS	MÉRET	TÍPUS	GYÁRTÓ

### Szivattyúk tervezett állapot

12	1	RENDELŐ MAGASHÁZ FÜTÉSI SZIVATTYÚ	DN65	MAGNA1 65-150 F340 1X230 V PN6/10	GRUNDFOS
11	3	ORVOS, MAGASHÁZ, TELEFON KÖZP. SZIVATTYÚ	DN25	MAGNA1 25-80 180 1X230 V PN10	GRUNDFOS
10	3	G-ÉPÜLET, RENDELŐ GÉGESZERKUR SZIVATTYÚ	DN32	MAGNA1 32-120 F220 1X230 V PN6/10	GRUNDFOS
9	2	KÓRHÁZ MÁTÓ, RENDELŐ ELŐCSARNOK SZIVATTYÚ	DN40	MAGNA1 40-120 F250 1X230 V PN6/10	GRUNDFOS
8	2	KÓRHÁZ E-1 és D-1 SZÁRNY SZIVATTYÚ	DN50	MAGNA1 50-180 F280 1X230V PN6/10	GRUNDFOS
S.SZ.	DB	MEGNEVEZÉS	MÉRET	TÍPUS	GYÁRTÓ

±0,00 = 153,17<sup>m</sup> mBf = 153,85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**  
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**  
Kütvölgyi Klinika Tömb  
Kórház épület  
energetikai rekonstrukciója  
1125 Budapest, Kütvölgyi út 4.  
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVETELI TERV**

Rajz: **KÓRHÁZ ALAGSOR**  
GÉPÉSZETI  
CSATLAKOZÁSOK

**VK-30**  
/M1  
M 1:100

Dátum: 2016. május 10.

Generáltervező: SchM Studio Kft.  
1151 Budapest, Plátni utca 30/b.  
Tel: +36 85 25 30 253 91 13  
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán E1 01-1842  
SchM Studio Kft. 30 253 91 13  
Szélei Gábor E1 01-4299  
A24 Epitex Studio Kft.  
Grécsics Gyula E1 01-1005  
H 2006 Építész-B

Tartószervező: Neumayer Péter T-T 01-1827  
Dielagria Kft. 212 95 73

Épületgépész: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782  
Kálmán és Társai Kft. 1 212 9223

Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tell 01-4104  
Dorterv Kft.  
Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11229  
Dorterv Kft.

Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012  
Trendwin-go Kft.

**DORTERV**  
**KFT**

1112 Budapest, Igmándi u. 17.  
dorterv@dorterv.eu  
tel.: +36-1-310-3299