


BEKÖTÉSI VÁZLAT



- MV1** 1 motoros motorvezérlő
MV2 2 motoros motorvezérlő
MV4 4 motoros motorvezérlő
- (M)** Zsaluzia motor
(KL) Mechanikusan, vagy elektromosan reteszelt rugós kapcsoló
- VRV** VRV rendszer kültéri egység
KL VRV rendszer beltéri egység

MEGJEGYZÉS

- A zsaluzia motor vezérlők az alábbi betáplálást kapják:
- | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV2 1.1-2 | MV4 1.3-6 | MV4 1.7-9 | (9 motor) E1.1 |
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV4 1.10-13 | MV4 1.14-17 | MV1 1.18 | (9 motor) E1.2 |
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV4 1.19-22 | MV2 1.23-24 | | (6 motor) E1.2 |
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV4 1.25-28 | MV4 1.29-32 | | (8 motor) E1.2 |
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV4 1.33-36 | MV4 1.37-40 | | (8 motor) E1.2 |
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV4 1.41-43 | MV4 1.44-47 | | (7 motor) E1.1 |
| 1db 10A/C kismegszakító/NYM-J 3x1,5 | MV4 1.48-51 | MV4 1.52-55 | | (8 motor) E1.1 |

- Egy áramkörre maximum 10db zsaluzia motor köthető!
- Az árnyékoló rendszer betáplálása a szinti "E...-F..." jelű elosztóból történik.
- A VRV rendszer beltéri egységeinek betáplálása a szinti "E...-F..." jelű elosztóból történik.
- A VRV rendszer kültéri-beltéri egységei közötti kommunikációs kábelezt a gépész kivitelező építi ki a hűtőközeg vezetékek nyomvonalán!
- A beltéri egységek INFRA távvezérlésűek!

KÓRHÁZ ÉPÜLET
"G" SZÁRNY
KÓRHÁZ RAJZÁN

±0.00 = 153.17* mBt = 153.85 mBt

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**
Kütvölgyi Klinika Tömb
Kórház épület
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kütvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **RENDELŐ 1. EMELET**
ÁRNYÉKOLÁS ÉS HÜTÉSI
RENDSZERE
VR-22
/M1
M 1:100

Dátum: 2016. május 10.

Generáltervező: **SzMM Studio Kft.**
1151 Budapest, Plátni uca 30/b.
Tel: 366 55 25 30 233 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: **Schrammel Zoltán** E1 01-1842
SzMM Studio Kft. 30 233 91 13
Széchenyi Könyvtár E 01-4290
A24 Építész Stúdió Kft.
Grófika Gyula E 01-1005
V 2001 Építész Rt.

Tartószervezet: **Neumayer Péter T-T 01-1827**

Épületgépész: **Kálmán Zsolt** G-T, EG-G 01-8782
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5123

Villamosság: **Dorner Károly** V-T-FM 01-411
Dorner Kft.

Közegép-Műszaki Rész: **Rita V 113 1122**

Tűzvédelem: **Venczel Sándor** I-02/2012
Trendwings Kft.

DORTERV
KFT

1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-1-310-3299