







Symbol	Description	Specification
MV1	1 motoros motorvezérlő	Motorok bekötő kábel: YSLY 4x1mm²
MV2	2 motoros motorvezérlő	Vezérlőkábel: J-Y(St)Y 2x2x1,5 mm²
MV4	4 motoros motorvezérlő	az első motorvezérlőig, motorvezérlők között 2x2x0,8 mm²
M	Zsaluzia motor	Kapcsolókábel: NYM-J 3x1,5
⚡	Mechanikusan, vagy elektromosan reteszelt rugós kapcsoló	~230V betáplálás szintű elosztóból NYM-J 3x1,5

The figure consists of two schematic diagrams of a power supply system. The left diagram shows a 10 kV busbar with three feeders: a 9 motor feeder, a 15 motor feeder, and a 13 motor feeder. The right diagram shows a 10 kV busbar with three feeders: a 13 motor feeder, a 18 motor feeder, and a NYM-J 3x1,5 feeder. Each feeder is a radial line with multiple MV4 and MV2 switches and motor loads labeled with numbers.

JELMAGYARÁZAT

	1 motoros motorvezérlő
	2 motoros motorvezérlő
	4 motoros motorvezérlő
	Zsaluzia motor
	Mechanikus, vagy elektromosan reteszelt rugós kapcsoló

Motorok bekötő kábel: YSLY 4x1mm²
Vezérlőkábel: J-Y(St)Y 2x2x1,5 mm²
az első motorvezérlőig,
motorvezérlők között 2x2x0,8 mm²
Kapcsolókábel: NYM-J 3x1,5
~230V betáplálás szinti elosztóból
NYM-J 3x1,5


$$\pm 0,00 = 153,17^S \text{ mBf} = 153,85 \text{ mA}$$

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem
Kútvölgyi Klinika Tömb
Kórház épület
energetikai rekonstrukciója**
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: KIVITELI TERV	
Rajz:	VR-27
RENDELŐ ÁRNYÉKOLÁS RENDSZER ELVI VÁZLATA	/M1
	M -

Generáltervező: SchM Stúdió Kft.
1151 Budapest, Plátni utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész:	Schrammel Zoltán É 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.
----------	--

Tartószerkezet:	Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73
Épületgépészet:	Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tel/01-4141
Dorterv Kft.
Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11229
Dorterv Kft.

DORTERV
 **KFT**

1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-1-310-3299