




–Betáplálása a mellette lévő szinti elosztóberendezésből történik, ahová be kell építeni 1 db STI 25A-es biztosítékot!

Készül: 4db

[illegible]



EGYIDEJŰ TELJ: 5,0 kW

FESZÜLTSG: 400/230V, 50Hz 3F+N+PE
ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN-S



FELHŐVEL JELÖLT ÁRAMKÖR CSAK AZ E4.2-BEN KERÜL FELHASZNÁLÁSRA!

LAPSZÁM: 1/1

DORTERV



MÉRNÖKIRODA KFT
1112 Budapest Igmándi u. 17.
Tel: 06-1-310-3299; 06-30-5549423
E-mail: dorterv@dorterv.eu

Projekt:

KÚTVÖLGYI KLINIKAI TÖMB-RENDELŐ
XII. BP. KÚTVÖLGYI U. 4. Hrsz:10733/6

Megnevezés:

E1.2 E2.2 E3.2 E4.2 JELŰ
ELOSZTÓBERENDEZÉS

Tervező: DORGAI KÁROLY
V-T-Tell-01-4141

Tervező: MADARÁSZ RITA
V-T-13-11220

Rajzsám:

VR-51

Terv fajta: KT.

Kelt: 2016.05.10

File: rendelo_eo_1020.dwg