


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



LEGÁZASSZÁM	9	10	11	12	13	12	13	14	15
MEGNEVEZÉS	Világítás	Világítás	Menekülési útirány	Biztonsági világítás	Dug.alj. D1	Dug.alj. D2	Dug.alj. D3	Dug.alj. D4	Léghykezelő
TELJESÍTMÉNY (kW)	0.24	0.08	0.14	0.48	2	2	2	2	3.62
ARÁMERŐSSÉG (A)									
VEZETÉK	TÍPUS	MT/MCU	MT/MCU	MT	MT	MT	MT	MT	MT
	KERÁ.(mm ²)	3x1,5	3x1,5	5x4	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x2,5

A terven megadott készülékek SCHRACK gyártmányok.

MÓDOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV	TERVEZŐ:	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:	TERVEZŐ:	MUNKAKÖZMÉR:
			Szűcsák János V-12 0045	Szűcsák János	Semmelweis Egyetem irattár	2015.02.16.	
			MEGBÍZÓ	TERV:	Irártári eloszó	LAPOK SZÁMA: 3	RAJZSZÁM: GE-3
			Kolba és Társai Építész Iroda			LAP: 1/2	RAJZJEL: