


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



LEGAZÁSSZÁM	0	1	2	3	4	5	6	7	8
MEGNEVEZÉS	Bejáratlás Kazánházi elosztóból	világítás	világítás	világítás	világítás	világítás	világítás	világítás	Világítás
TELJESÍTMÉNY (kW)	15,24 kW	0,72	0,88	0,72	0,88	0,72	0,88	0,48	0,2
ÁRAMERŐSSÉG (A)	25A								
VEZETÉK	TÍPUS	MBCU	MCU/MBCU	MCU/MBCU	MCU/MBCU	MCU/MBCU	MCU/MBCU	MCU/MBCU	MCU/MBCU
	KERM.(mm 2)	5x10	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5

A tervben megadott készülékek SCHRAACK gyártmányok.

MÓDOSÍTÁS	DÁTUM	NEV	TERVEZŐ:	LÉTESÍTMÉNY:		2015.02.16.	TERVEZŐ:	MUNKASZÁM:	
			Szpisák János V-12 0045	Semmelweis Egyetem irattár			Szpisák János		
			MEGBÍZÓ	TERV:		LAPOK SZÁMA: 3	ELLENŐR:	RAJZSZÁM: GE-3	
			Kolba és Társai Építész Iroda	Irattári elosztó		LAP:1		RAJZJEL:	