

LEÁGAZÁSSZÁM		16	17	18	19	20
MEGNEVEZÉS		Lift	MŰKÖDTETÉS	LÉGSZÁRÍTÓ	Tartalék	Tartalék
TELJESÍTMÉNY (kW)		1.1	0.01	0.72		
ÁRAMERŐSSÉG (A)						
VEZETÉK	TÍPUS	MT/MCU	MT/MCU	MT/MCU		
	KERM.(mm 2)	5x2.5	3x1,5	3x1,5		

A terven megadott készülékek SCHRACK gyártmányok.

MÓDOSÍTÁS	DÁTUM	NÉV

TERVEZŐ: Szpisák János
V-12 0045

MEGBÍZÓ Kolba és Társai Építész Iroda

LÉTESÍTMÉNY: Semmelweis Egyetem irattár

TERV: Irattári elosztó

2015.02.16.

LAPOK SZÁMA: 3

LAP:1/3

TERVEZŐ: Szpisák János

ELLENŐR:

MUNKASZÁM:

RAJZSZÁM: GE-3

RAJZJEL: