




A-A METSZET  
M 1:50




B-B METSZET  
M 1:50




D-D METSZET  
M 1:50




C-C METSZET  
M 1:50



E-E METSZET  
M 1:50



#### JELMAGYARÁZAT:



Kör keresztmetszetű befűvő légszűrőre LINDAB SR spirálkorcolt horganyzott acél lemezcsebből Lindab Safe idomokkal.

Kör keresztmetszetű elszívó légszűrőre LINDAB SR spirálkorcolt horganyzott acél lemezcsebből Lindab Safe idomokkal.

Írész típusú kézi beszabályozó szelep

Négyzetes km.-ű hangcsillapító kör km.-ű csatlakozással

#### MEGJEGYZÉS:

Befűvő légszűrőre hőszigetelése: 30 mm vastag, egyoldalon alu. kasírozott ósványgyapot.  
Elszívó légszűrőre hőszigetelése: 30 mm vastag, egyoldalon alu. kasírozott ósványgyapot.  
Friss levegő beszívó légszűrőre hőszigetelése: 13 mm vastag, Armstrong AF/Armaflex H típusú, szintetikus gumialapú, zártcellás, párazáró, nehezen éghető, égvé nem csepegő hőszigetelő lap.

Elhasznált levegő kivezető légszűrőre hőszigetelése: Nem készül. Gázkazán padlósint:105,595 mBf

ÉPÜLETGÉPÉSZET		Épületgépész tervező: Vrboszkai László (G-T04-133-2001)		
	KOLBA és TÁRSAI ÉPÍTÉSZSTÚDIO KFT 1011 Budapest, Iskola utca 33. Tel.: 216 4835, Fax: 476 8099 www.kolba.hu, kolba@t-online.hu	Megrendelő: Semmelweis Egyetem 1085 Bp. Üllői út 26.	Létesítmény: Belső munkai tömb Budapest, VIII-ker. Üllői út 26 kazánház épülete	Tervtípus: Kiviteli terv
		Dátum: 2015. 02. 16.	Munka: Iratási kialakítása	Lépték: M=1:50
		Vezető tervező: Kolba Mihály É1 01-1319	Terv: LÉGTECHNIKA METSZETEK	Munkaszám: 2014/15
				Ép. munkatárs: Belányi Zsolt

GL-01