



## MEGJEGYZÉS:

- Az elosztóberendezés típusa SCHNEIDER, a beépített készülékek típusa SCHNEIDER vagy azzal egyenértékű berendezés legyen!
- Az elosztóberendezésbe beépített készülékek zárlati szilárdságának egységesen 6kA-nek kell lennie!
- Az elosztóberendezés szekrényméretét úgy kell meghatározni, hogy a tervezett áramkörökön kívül 30% tartalék hely legyen a későbbi bővítések részére!
- Az elosztóberendezés védettsége: IP40
- FESZÜLTSGSZINT: 400/230V, 3F+N+PE
- HÁLÓZATI FREKVENCIA: 50Hz
- ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN-S

– Betáplálása a mellette lévő szinti elosztóberendezésből történik, ahová be kell építeni 1 db STI 25A-es biztosítékot!

Készül: 1db

$\pm 0,00 = 153,17^{\circ}$  mBf = 153,85 mAf

Megbízó: <b>Semmelweis Egyetem</b> 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka: <b>Semmelweis Egyetem</b> <b>Kútvölgyi Klinika Tömb</b> <b>Kórház épület</b> <b>energetikai rekonstrukciója</b> 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6	
Terv: <b>KIVITELI TERV</b>	
Rajz: <b>"F3" JELŰ RENDELŐ</b> <b>ELOSZTÓBERENDEZÉS</b> <b>KAPCSOLÁSI RAJZA</b>	<b>VR-53</b> <b>/M1</b> <b>M</b>
Dátum: 2016. május 10.	
Generáltervező: SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com	
Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.	
Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73	
Épületgépész: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723	
Villamosság: Dorgai Károly V-T-Tel/01-4141 Dorterv Kft. Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11229 Dorterv Kft.	
Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft.	
DORTERV KFT	
1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-1-310-3299	

