


**Jelmagyarázat:**

1. Bontás után felújított, megmaradó homokkó burkolat, azonos megjelenésű pótlásokkal
2. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő sötétebb színben és kiosztásban, koracél tartóvázra szerelve
3. Budakalászi travertin mészkő burkolat, az eredeti állapotnak megfelelő világos színben és kiosztásban, koracél tartóvázra szerelve
4. Hőszigetelő vakolat rendszer, dörzsölt felületképzéssel, az eredeti állapotnak megfelelő szürke színben
5. Új fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
6. Új alumínium függönyfal szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel, az eredeti állapotnak megfelelő színben, méretben és osztással
7. Eredetivel megegyező méretű és mintájú mükő párkány
8. Eredetivel megegyező méretű és mintájú mükő keretezés
9. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél korlát elem, alul perforált alumínium, felül kék színüre cserélt drótüveg betétekkel
10. Az eredeti állapotnak megfelelően felújított acél erkély elválasztó elem, kék színüre cserélt drótüveg betétekkel
11. Új zn lemez fedés az előtetőkön, és a lépcsőházak felett
12. Új zn lemez fedés az attikákon
13. Meglévő és megmaradó, felújítandó mükő elemek
14. Meglévő és megmaradó, felújítandó acél rács
15. Meglévő és megmaradó, felújítandó zászlótartó rúd
16. Meglévő és megmaradó, az eredeti állapotnak megfelelően felújított, de motoros vezérlésüre átalakított árnyékoló szerkezet
17. Eredeti állapotnak megfelelően helyreállított, kapcsoltgerébtokos fa nyílászáró szerkezet, hőszigetelő üvegezéssel
18. Tervezett, új VRV kültéri hűtőgép

**Megjegyzések:**

- Ütemezés: az alaprajzokon jelülve
- Fal rétegrendeket lásd metszeteken
- ±0,00 = 153,85 mAf a kórház főbejárat lépcső alja
- A kontúron belüli alaprajzok csak tájékoztató jellegüek.
- A nyílásméretek névleges méretek.
- Tervezett új ablakok: 68 mm vagy 98 mm gyári festésű faszerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1.1 W/m²K
- Tervezett új ajtók, portálok, üvegfalak: 65 mm porszórt festésű hőhídmentes alu szerkezetek, 4-16-4 mm hőszigetelő üvegezéssel U=1.1 W/m²K
- Tervezett új üvegtéglák: acél keretbe épített eredeti mintázatú üvegtégla fal körben 10 cm légréssel, mögötte hőhídmentes, nyíló al ablak
- RWA: motoros nyitószerkezetek tüzjelzővel összekötött központról vezérelve, helyi szellőztető kapcsolókkal.

- Az eredeti tervezők szerzőisége fennmarad.
  Kórház: Csánk Elemér 1940.
  Rendelőintézet: V. Pázmándi Margit 1976.




±0,00 = 153,17[5] mBf = 153,85 mAf

Megrendelő: Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb energetikai korszerűsítése KEOP támogatás keretében
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **ENGEDÉLYEZÉSI TERV**

Rajz: **Kórház épület**
**4. emeleti alaprajz tervezett állapot**

KA-07-T

M1:100

Dátum: 2014 április

Generáltervező: SchM Stúdió Kft.
1115 Budapest, Platán utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842
*SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13*
Szelei Gábor É 01-4299
*AXH Építész Stúdió Kft.*
Gredics Gyula É 01-1005
*IV 2006 Építész Bt*

Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827
*Dialogmix Kft. 1.212.9573*

Épületgépész: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782
*Kálmán és Társai Kft. 1.213.5723*

Tűzvédelem: Vencel Sándor I-026/2012
*Tervtrend-ga Kft.*


1151 Budapest, Platán u. 30/b.
z.schrammel@gmail.com


A terv ArchiCAD® 13 programmal készült.