



SE10320081

SEMMELWEIS EGYETEM

Gazdasági Főigazgatóság

Beszerzési Igazgatóság

Igazgató
Dr. Ménesi Balázs**Tárgy:** 3. sz. kiegészítő tájékoztatás nyújtása**Iksz:** 72456 - 11 /GFIBSZI/2017**Ügyintéző:** Kovácsné Veres Valéria *ll***Telefonszám:** 1-210-9610/119**Validálta:** Dr. Schäffer Kinga

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A „***Klíma-, légtechnikai- és hűtőberendezések, valamint a hozzájuk tartozó vezérlő rendszerek hibaelhárítása, karbantartása, javítása és felújítása a Semmelweis Egyetem részére***” tárgyú közbeszerzési eljárás során a gazdasági szereplők az alábbi kiegészítő információkat kérték írásban, melyekre a Kbt. 56. § (2) bekezdése alapján a tájékoztatást az alábbiakban adjuk meg:

1. kérdés:

Értelmezésünk szerint a karbantartási díj csak a szűrők cseréjének munkadíját tartalmazza, a szűrők anyagköltségét viszont nem. Jól értelmeztük a pályázatban erre vonatkozó információt?

Válasz:

A rendszeres karbantartási díj megadásakor – a közbeszerzési dokumentumok módosítása során pontosított, a műszaki leírás 2. sz. mellékletét képező táblázatban foglaltaknak megfelelően – az alábbi költségeket kell figyelembe venni:

- A légkezelőben található G3-,G4-es, valamint F9-es szűrők cseréje (anyag ktg. és munkadíj);
- Segédanyagok (kenőanyagok, kötőelemek, tisztítószer, vegyszerek, tömítőanyag, szivárgás jelzőspray, stb.) (anyag ktg.);
- Légkezelő berendezés teljeskörű karbantartása gyártói előírások alapján, ennek hiányában műszaki leírásban "Check" lista szerint kell végezni (munkadíj);
- Légkezelő berendezés külső takarítása, és belső felületeinek mosása, hőcserélők és csepptálcák vegyszeres tisztítása-fertőtlenítése -legionella- (évente 2 alk.), (felhasznált tisztítószer érvényes biztonsági adatlapja szükséges);
- Légkezelő berendezésre dolgozó egyéb rendszer ellenőrzése (szabályzó/vezérlő rendszer, hővisszanyerő, fűtés, hűtés, stb);
- Ékszíj garnitúra cseréje (2 gar./berendezés) (évente 2 alk.) (anyag ktg. és munkadíj);
- Ventilátorok szükség kiegyensúlyozása;
- Gépház karbantartási munkálatok után való takarítása;
- Munkavédelmi és biztonsági előírások betartása/betartatása;

- Légkezelő berendezés üzemállapotának munkalapra való rögzítése (befűjt-elszívott hőmérséklet, relatív páratartalom, hiba jelenségek, üzemeltetési problémák, egyéb észrevételek, stb);
- Kiszállási díj;
- Veszélyes- és nem veszélyes hulladékok elszállítása (225/2015.(VIII.7.) korm. rend. 1.sz. melléklet alapján "SZ" jegy kiállítása);

Amennyiben más típusú szűrőre lesz szükség (pl. F9 kompakt kivitelű), cseréje előzetes árajánlat és megrendelés alapján történhet.

2. kérdés:

Az M2 Műszaki szakmai alkalmassági minimumkövetelmény „ a) legalább egy fő, az Országos Képzési Jegyzék szerinti hűtő-, klíma-, és hőszivattyú berendezés-szerelő képzettségű és a 14/2015.(II.10.) Kr.4. melléklete szerinti H-I. képesítési kategóriával rendelkező szakember” igazolása kapcsán tisztelt Ajánlatkérő elfogadja-e az Országos Képzési Jegyzék szerinti Ipari és Kereskedelmi hűtőgépszerelő vagy szellőző és klímaberendezés szerelő vagy hűtő- és klímaberendezésszerelő karbantartó végzettséggel és a 14/2015.(II.10.) Kr.4. melléklete szerinti H-I. képesítési kategóriával rendelkező szakembert?

Válasz:

A felhívás III.1.3) pontjában az M2) szerinti alkalmassági minimumkövetelménynél ismertetettek értelmében: *„A megajánlott szakemberek vonatkozásában az ajánlatkérő által meghatározott előírásokkal egyenértékű végzettség/képzettség igazolására az ajánlattevő köteles benyújtani az oklevelet kiállító oktatási intézmény vagy jogutódja igazolását.”*

A kérdésben megjelölt szakképzettségek abban az esetben fogadhatók el, amennyiben az ajánlattevő az egyenértékűséget a fenti módon igazolni tudja.

Tájékoztatom az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást honlapján, az eljárás dokumentumai között elérhetővé teszi.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2017. november 14.

Tisztelettel:



Dr. Ménési Balázs

Beszélgazgató

A kiegészítő tájékoztatást ellenjegyzem:

Dr. Schäffer Kinga

Felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó

Lajstromszám: 00275

Dr. Schäffer Kinga

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

1091 Budapest, Üllői út 55.

lajstromszáma: 00275

schaffer.kinga@semmelweis-univ.hu