

A részlet M=1:50



Megjegyzés:

- A szerelés során kialakuló magas pontokat légtelenítővel, diacsony pontokat ürítési lehetőséggel kell ellátni.
- A szerelvények részletes elrendezését a kapcsolási rajz tartalmazza.
- A rendszer adottságai miatt az előremenő vízhőfok t_{max} = 75 °C!
- Hőközpont szekunder oldal méretezési hőfokpár: 70/50.
- Az kerszvattyúk egyszivattyús üzemmódban üzemeltetendőek.
- A szivattyúkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
- Vezetékek felerősítése gumis bilinccsel.
- A falban és a födémben a csőátvezetéseket fűtéses technológiával kell kialakítani.
- A fojtótérésekről védőcső alkalmazandó.
- A terv csak a műszaki leírással együtt érvényes!

Kapcsolódó tervek:

GF-00 fűtés kapcsolási rajz

GF-02 fűtés Fszt. alaprajz

Jelmagyarázat:

fűtési vezeték előremenő

fűtési vezeték visszatérő

Szerelés előtt minden méretet ellenőrizni szükséges.
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes.
A költségvetés együtt kezelendő a tervdokumentációval.
A kiírt mennyiségek ellenőrzése a kivitelező feladata és felelőssége.
A költségvetés és a tervdokumentáció között jelentkező esetleges eltérések esetén a tervlapok és a műszaki leírás a mérvadó.

Épületgépész tervező:
NADASIVAL Szakértő- és Tervezőiroda
1113 BUDAPEST, Vincellér u. 40.

Építész tervező:
LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.

Megrendelő:
Semmelweis Egyetem,
1085 Budapest, Üllői út 26.

Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika gyermekonkológiai osztály
I. emeleti haemato-onkológiai részlegének átalakítása

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

szellőzőgép fűtési energiahálózat nyomvonalrajz - KIVITELI TERV

ALAGSOR alaprajz

Generál tervező:
PROCONT KFT.
2089 Telki, Akácos út 57.
Tel.: (+361) 316 6213
Fax: (+361) 316 6213
E-mail: kerese.procontkft@mail.hunet.hu

Építészet:
Lenzsér Péter DLA É1 01-1440
Tóth Attila É-09-0620

Orvostechológia:
Kerese János EG-T 01-4042

Statika:
Nagy András T1 01-1699

Épületgépészet - fűtés, víz, csatorna:
Nádasi Levente G-T 01-5725

Épületgépészet- steril klíma:
Németh István G-T 13-7986

Épületvillamosság:

Méretarány: M=1:150

Verzió:	Dátum:	Rajzjel:
A	2018.03.01.	GF-01