



1-1 METSZET

JELMAGYARÁZAT:

- meglévő megmaradó kerámia falburkolat, helyenként, pótolva, javítva
- meglévő kerámia burkolathoz igazodó kisméretű új kerámia burkolat maximum 30x30 mérettel
- álmennyezet magasságig VESCOM nero textil hátoldalas, vinyl felülettel ellátott max. 350 g/m2 sűrűségű típusú egészségügyi falburkolat. A falburkolat anyaga homogén, "bioproof" antibakteriális védelemmel rendelkezik. Tűzvédelmi osztály: Bs -1 -d0.
- Gerflor Mipolam Elegance 2 mm vtg. egész anyagában színezett, homogén PVC, (EN 685 - 34) és T-s kopásállóságú, R9-es, maradandó benyomódás EN433 - 0,02 mm, Evercare Treatment felületkezelés, antibakteriális, nagyon alacsony TVOC kibocsátású (ISO 16000-6, 28 nap szerinti ≤10µg/m³), Bfl-S1 tűzvédelmi besorolású, antisztatikus tekercses PVC padlóburkolatot kapnak, meglévő padlóburkolatra felhordva
- meglévő kerámia padlóburkolat, nem változik
- meglévő, megmaradó szaniter
- új szaniter
- meglévő, megmaradó bútor
- megmaradó épületszerkezet
- új RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfalak Rw 50 dB akusztikai követelményi értékkel 7,5 cm-es bordával, kétoldalt 2 rtg RB 1,25 cm vastag normál gipszkarton lemezzel, közepén 10 cm ISOVER AKUSTO üvegszálas hangszigeteléssel.
- RIGIPS CW75/125 12,5 cm vastag gipszkarton válaszfalak Rw 50 dB akusztikai követelményi értékkel A1 REI 90 tűzállósági határértékkel 7,5 cm-es bordával, kétoldalt 2 rtg , belül 1,25 cm vastag RF, kívül 1,25 cm vastag Rigidur gipszkarton lemezzel, közepén 8 cm ULTIMATE PIANO hőszigeteléssel.
- megmaradó nyílászáró
- új műanyag nyílászáró konszignáció szerinti kivitelben
- új falnyílás tartószerkezet szerint

megjegyzés:
-Az F.7.19 Kórtér esetében az álmennyezeti osztást a meglévő álmennyezeti osztáshoz igazítva kell kialakítani
-Az új álmennyezeti osztást a meglévő lámpatestekhez és gépészeti anemosztásokhoz igazítva kell kialakítani
-A meglévő álmennyezeti osztást a meglévő lámpatestekhez és gépészeti anemosztásokhoz igazítva kell kialakítani

Generál tervező:		2080 Téli, Andor ut 57 Tel: (+36) 318 6213 Fax: (+36) 318 6213 E-mail: tervez@procont.hu	
PRCONT KFT.			
Megrendelő:		Simmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út 26.	
SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika I. Emeleti Haemato-onkológiai Osztály 1094 Budapest, Tüzoltó u. 7-9. 37526 hrsz			
TERVEZETT			
FÖLDSZINT		É-0	
Építész:		LENZSÉR ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT. 1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.	
Lenzsér Péter DLA		É1 01-1440	
Tóth Attila		E-09-0620	
Költségvetés		költségvetés kezelendő a tervdokumentációval, a kinti mennyiségek ellenőrzése a kivitelező feladata és felelőssége, illetve a költségvetési költség és a tényleges költségek közötti eltérések esetén a tényleges költségek alapján	
2018. JANUÁR		nyomtatva: 2018.03.06.	