

EMLÉKEZTETŐ

Tárgy: SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika hematológiai osztály átalakítása

Dátum: 2017. december 15.

Helyszín: Bp. Főv. Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály,
Kórházhygiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály
1138 Bp. Váci út 174.

Résztvevők:

Név	Képviselt intézmény
Lehőcz Györgyi közegészségügyi-járványügyi felügyelő	Kórházhygiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály
Moys Máriusz közegészségügyi-járványügyi felügyelő	Kórházhygiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály
Reskó Péter igazgató	SE Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság
Csizmadia Gyöngyi közegészségügyi-járványügyi felügyelő	SE Kórházhygiénés Osztály
Szabó István Attila műszaki ellenőr	SE Építés-felügyeleti Osztály
Lenzsér Péter építész	Lenzsér és Tsa. Építészeti és Mérnöki Kft.
Tóth Attila építész	Lenzsér és Tsa. Építészeti és Mérnöki Kft.
Kerese János orvostechnológus tervező	PROCONT Kft.

ELŐZMÉNY

Bp. Főv. Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Kórházhygiénés, Nemzetközi Oltóhelyi és Foglalkozásegészségügyi Osztály a Semmelweis Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika közegészségügyi hiányosságainak megszüntetése tárgyában végzést bocsátott ki.

SE RÉSZÉRŐL EDDIG TÖRTÉNT INTÉZKEDÉSEK, TERV BEMUTATÁS ISMERTETÉS

Reskó Péter tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Egyetem elvégeztette a hematológiai osztály bontási munkáit. Felkérte az itt megjelent tervezőket az átalakítási munkák terveinek elkészítésére, amelyeket előzetesen elektronikus formában meg is küldtek, és az egyeztetésen kívánják ismertetni, valamint bemutatni.

Kerese János a tervezők nevében bemutatta az átalakítás építészeti alaprajzát, ismertette a tervezés kiterjedését, határait. Tájékoztatta a hatóság résztvevőit az átalakítási tervekben megjelenő építészeti, orvostechnológiai, légtechnikai, orvosi gáz és elektromos műszaki megoldásokat.

- Az osztály bejáratát zsilippel zárják le a lift előtértől.
- Az elkülönítők korábbi lift előtéri megközelítését megszüntették.
- A korábbi 3 elkülönítőt átalakították. Megközelítésük az osztály belső közlekedője felől, az elkülönítők előtt tervezett zsilip folyosón át lehetséges. A 3 elkülönítő 2 db, a zsilipből megközelíthető vizesblokkot kap.
- Pénzügyi okokból az osztály többi részén építészeti átalakítás nem történik. Kivételt képez ez alól a belső nagy kórterem ajtajának cseréje, amely most már lehetővé teszi a betegágyaknak a két kórteremből való gördülékeny ki- és betolását. Ezen kívül a játszó szoba és a játszó terasz közé egy szélfogó előtér készül.
- A még meglévő, ellenőrizhetetlen szellőző nyílások befalazásra kerülnek.

- Az elkülönítők és a zsilip hegesztett pvc padló burkolatot, valamint mosható, fertőtleníthető falburkolatot kapnak.
- Az egész osztály ú.n. tisztatéri kazettás álmennyezetet kap, mely így résmentesen lezárja az álmennyezet feletti tereket.
- A teljes osztály steril szellőzést kap, melyből az elkülönítők 15x-ös, az egyéb területek 5x-ös légcserével lesznek ellátva. Szűrési fokozat 3, melyből a végszűrők steril szűrők.
- Az elkülönítők belső nyomásviszonyai helyiségenként szabályozhatók lesznek, annak függvényében, hogy a bent fekvő beteg fertőző (pl. influenzás) vagy külső fertőzésre érzékeny.
- Az elkülönítők zsilip folyosójára h+m vizes orvosi csapteleppel ellátott mosdót, szappan és fertőtlenítőszer adagolót terveztek.
- Megújul a világítási rendszer. Az egyes helyiségek az álmennyezetbe illeszkedő, előtét burával kialakított világítótesteket kapnak.

A Kormányhivatal Kórházhygiénés Osztály képviselői jelezték, hogy a bemutatott tervekkel és az ismertetéssel egyetértének. Jelezték, hogy amennyiben a végleges tervek az egyeztetésen bemutatott terveknek és a tájékoztatásnak megfelelően készülnek, a megvalósításhoz további igényeket nem támasztanak.

k.m.f.

az emlékeztetőt Kerese János állította össze.