

**Légtechnika, szellőzés igények**

Mesterséges levegőellátó rendszerek:

SKL-steril klíma berendezés  
HSZ- elszívás, helyi elszívás

A rendszerek nyomásszintjei:

T- túlnyomásos szellőzés  
K- kiegyenlített szellőzés  
D- depressziós szellőzés

Helyiség szintjének neve	Helyiség száma	Helyiség neve	Alapterület m <sup>2</sup>	Bel-magasság (á.a.s.) m	Kubatura m <sup>3</sup> (á.a.s.-ig)	Rendszer jele	Nyomás szint	Hőmérséklet (°C)		Légcsere (l/h)	Forgatott légmeny-nyiség m <sup>3</sup>	Elszívás (m <sup>3</sup> /h)	Szűrő fokozat	Megjegyzés
								tél	nyár					
<b>I. emelet</b>	I.7.101	Közeledő	11,11	3,30	36,66									osztályon kívüli terület
<b>Haemato onkológia</b>	I.7.102	Zsilip	5,82	2,70	15,71	SKL	T	22	26	4	63		H14	
	I.7.14	Tisztaruha raktár	3,86	2,70	10,42	SKL	D	16				12	-	
	I.7.103	Folyosó	23,99	2,70	64,77	SKL	T	22	26	5	324		H14	
	I.7.12	Fürdőszoba	2,60	2,60	6,76	SKL	D	24				90	-	
	I.7.13	Szennyes ruha raktár	1,97	2,50	4,93	SKL	D	16				50	-	
	I.7.16.1	WC	1,27	2,50	3,18	SKL	D	20				50	-	
	I.7.17.2	Raktár	2,37	2,50	5,93	SKL	D	16		5		50	-	
	I.7.105	Előkészítő (raktár)	8,28	3,00	24,84	SKL	T	20		12	298		H14	
	I.7.19	Kezelő	13,70	3,00	41,10	SKL	T	24	26	15	617		H14	
	I.7.106	Előtér (zsilip)	13,84	2,70	37,37	SKL	T	24	26	10	374		H14	
	I.7.107	Fürdőszoba	3,84	2,50	9,60	SKL	D	24				90	-	
	I.7.108	Fürdőszoba	2,87	2,50	7,18	SKL	D	24				90	-	
	I.7.109	Elkülönítő	10,62	3,00	31,86	SKL	T	24	26	15	478		H14	
	I.7.110	Elkülönítő	10,62	3,00	31,86	SKL	T	24	26	15	478		H14	
	I.7.111	Elkülönítő	11,32	3,00	33,96	SKL	T	24	26	15	509		H14	
	I.7.104	Előtér	9,20	2,70	24,84	SKL	T	24	26	5	124		H14	
	I.7.18.2	Előtér (zsilip)	8,92	2,40	21,41	SKL	T	24	26	10	214		H14	
	I.7.20	Elkülönítő	9,96	3,00	29,88	SKL	T	24	26	15	448		H14	
	I.7.21	Elkülönítő	10,14	3,00	30,42	SKL	T	24	26	15	456		H14	
	I.7.22	Fürdőszoba	3,79	2,50	9,48	SKL	D	24				100	-	
	I.7.23	Játszó	18,81	3,05	57,37	SKL	T	24	26	5	287		H14	
	I.8.8	Előtér	4,86	2,70	13,12	SKL	T	24		4	52		H14	
	I.8.7	Orvosi szoba	22,74	3,00	68,22	SKL	T	22		3	205		H14	
	I.7.24	Kórterem	40,43	3,00	121,29	SKL	T	24	26	5	606		H14	
	I.7.25	Kórterem	50,79	3,00	152,37	SKL	T	24	26	5	762		H14	
	I.7.32	Konyha	13,31	2,70	35,94	SKL	T	22	24	5	180		H14	
	I.7.30	Nővérszoba	10,98	2,70	29,65	SKL	T	24	26	5	148		H14	
	I.7.27	Fürdőszoba	3,04	2,70	8,21	SKL	D	24				100	-	
	I.7.28	Zuhanyzó	1,54	2,70	4,16	SKL	D	24				100	-	
	I.7.29	WC	1,66	2,70	4,48	SKL	D	24				50	-	
		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>338,25</b>								<b>6623</b>	<b>782</b>		