



JELMAGYARÁZAT

- Kat6 (RJ45 tip.) INFORMATIKAI CSATLAKOZÓ ALJZAT
- 2S+F FÖLDELT DUGASZOLÓ ALJZAT, SÜLLYESZTETT KIV.
- 2S+F FÖLDELT DUGASZOLÓ ALJZAT, SÜLLYESZTETT, FRECCSENŐ VÍZ ELLEN VÉDETT KIV.
- ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK KÖZÖS KERETBEN (1...5)
- EGYENPOTENCIÁL HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ (MC POAD-ID6)
- MSZ HD 60364-7-710 SZABVÁNY SZERINTI 2-ES CSOPORT BESOROLÁSÚ GYÓGYÁSZATI HELYSÉG (A KORÁBBI MSZ 2040 SZABVÁNY Kiemelt Gyógyászati Helyiségnek megfelelő szint) OSZTÁLY BESOROLÁS <0,5 sec
- MSZ HD 60364-7-710 SZABVÁNY SZERINTI 1-ES CSOPORT BESOROLÁSÚ GYÓGYÁSZATI HELYSÉG (A KORÁBBI MSZ 2040 SZABVÁNY KEZELŐ-VIZSGÁLÓ HELYSÉGNEK MEGFELELŐ SZINT) OSZTÁLY BESOROLÁS >0,5 sec - <15 sec
- SZIGETELENŐRZŐ RENDSZER JELZŐ EGYSÉGE
- CHIPKÁRTYA OLVASÓ
- VIDEO KAPUTELEFON
- ORVOSI GÁZ CSATLAKOZÓ HELYEK (O2 - oxigén, Va - vákuum, SL4 - sűrített levegő 4-5 bar)

Megjegyzések:

- a villamos szerelvények pontos, beméretezett helye az orvostechnológiai terven található

Tervező:
LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.

Megrendelő:
Simmelweis Egyetem
1085 Bp., Üllői út 26.

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály
1094 Budapest, Tüzlőtű u. 7-9.

Elektromos

I. em. Technológiai

VA-3

Generál tervező:
PRQCONT KFT.
2089 Telki, Akácok út 57.
Tel.: (+361) 316 6213
Fax: (+361) 316 6213
E-mail: lenzes@prqcontkft@mail.tnet.hu

Építész:
Lenzsér Péter DLA
Tóth Attila
É 01-1440
É-09-0620

Orvostechnológia:
Keresse János
EG-T 01-4042

Statika:
Nagy András T1 01-1699

Épületgépészet:
Nádasi Levente
G-T 01-5725

Épületgépészet-steril klíma:
Németh István
G-T 13-7986

Épületvillamosság:
Labádi Mihály
V-T 01-9680

2017. NOVEMBER 17.
nyomtatva: 2017.11.17.