


ELKÜLÖNÍTŐ SZOBA KIALAKÍTÁS

JELMAGYARÁZAT

- Kátl6 (RJ45 íp.) INFORMATIKAI CSATLAKOZÓ ALIZAT
- 2S+ F FÖDELTE DUGASZOLÓ ALIZAT, SÜLYESZTETT KIV.
- 2S+ F FÖDELTE DUGASZOLÓ ALIZAT, SÜLYESZTETT, FRECCSENŐ VIZ ELLEN VÉDETT KIV.
- ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK KÖZÖS KERETBEN (1...5)
- EGYENPOTENCIÁL HÁLÓZATI CSATLAKOZÓ (MC POND-ID6)
- MSZ HD 60364-7-710 SZABVÁNY SZERINTI 2 ES CSOPORT BESOROLÁSÚ GYÓGYÁSZATI HELYSÉG (A KORÁBBI MSZ 2040 SZABVÁNY RIEMELT GYÓGYÁSZATI HELYSÉGEKNEK MEGFELELŐ SZINT OSZTÁLY BESOROLÁS <0,5 sec
- MSZ HD 60364-7-710 SZABVÁNY SZERINTI 1 ES CSOPORT BESOROLÁSÚ GYÓGYÁSZATI HELYSÉG (A KORÁBBI MSZ 2040 SZABVÁNY RIEMELT GYÓGYÁSZATI HELYSÉGEKNEK MEGFELELŐ SZINT OSZTÁLY BESOROLÁS >0,5 sec - <15 sec
- MSZ HD 60364-7-710 SZABVÁNY SZERINTI 0 CSOPORT BESOROLÁSÚ HELYSÉG OSZTÁLY BESOROLÁS >0,5 sec - <15 sec
- SZIGETELÉSELLENŐRZŐ RENDSZER JELZŐ EGYSÉGE
- CHIPKÁRTYA OLVASÓ
- VIDEO KAPUTELEFON

- ORVOSI GÁZ CSATLAKOZÓ HELYEK (O2 - oxigén, Va - vákuum, SL4 - szűrt levegő 4-5 bar)
- HOSSZÚ KAROS, ÁLLÓ, ORVOSI KEVERŐCSAPTELEP

- TISZTATÉRI AJTÓ, AUTÓCSUKÓ SZERKEZETTEL ÉS AUTÓNÍVTÁS ERZEKELŐVEL



2. ütem
1. ütem

PROCONT KFT.

2089 Telki, Akácös u. 57.
Tel. +36 20 929 3409
E-mail: keresse.janos@gmail.com

Megrendelő:	STRABAG Property and Facility Service Zrt. 1095 Budapest, Máriássy u. 7.	Tervező:	1713
Létesítmény megnevezése:	SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika I. emelet Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.	Rajzszám:	TM-1
Rajz megnevezése:		Tervező:	Keresse János 01-4042 , OT-M-T
		Méretarány:	Rajzméret: S1 (840x297)
		Datum:	1:50 Tevédlas: 2018.03.06. Kiviteili adatszoig. terv

MŰSZAKI ADATSZOLGÁLTATÓ RAJZ