DDC-1
automatika szekrény
ellátási terület

DDC-2
automatika szekrény
ellátási terület

DDC-3
automatika szekrény
ellátási terület

DDC-com
automatika szekr.
(mennyezet alatt)

DN32 védőcső
az udvari gépészeti
berendezésekhez

DDC-1
automatika szekr.
(mennyezet alatt)

DDC-2
automatika szekr.
(mennyezet alatt)

DDC-3
automatika szekr.
(mennyezet alatt)

HMI
Érintőképernyős
kezelő felület
(szm.: 1.5m, átm.:10")

Megjegyzések:

- a kábelek szerelését a folyosón vezetett kábeltálcában, a helyiségekben az álmennyezet felett vezetett vagy falba sűnyesztett védőcsövekben kell szerelni.
- Kábelek típusa, mérete a V-3 jelű automatika elvi kapcsolási rajz szerint a terepi eszköztől a megfelelő DDC-x jelű automatika szekrényhez

Tervező:	LENZSÉR ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT. 1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.
Megrendelő:	Semmelweis Egyetem 1085 Bp., Üllői út 26.
	SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
	Elektromos
	I. em. Gépészeti automatika — VA-4
Generál tervező:	PRO CONT KFT. 2089 Telki, Akácos út 57. Tel.: (+361) 316 6213 Fax: (+361) 316 6213 E-mail: kerner.procont@mail.tvnet.hu
Építészet:	Lenzsér Péter DLA — É1 01-1440 Tóth Attila — É-09-0620
Orvostechnológia:	Kerese János — EG-T 01-4042
Statika:	Nagy András T1 01-1699
Épületgépészet:	Nádasi Levente — G-T 01-5725
Épületgépészet- steril klíma:	Németh István — G-T 13-7986
Épületvillamosság:	Labádi Mihály — V-T 01-9680
	2017. NOVEMBER 17. nyomtatva: 2017.11.17.