



# JELMAGYARÁZAT

	O <sub>2</sub>		O <sub>2</sub>	OXIGÉN
	VAC		VAC	VÁKUUM
	AIR5		AIR5	SŰRÍTETT LEVEGŐ, 5 bar
	O <sub>2</sub> -m		O <sub>2</sub> -m	MEGLÉVŐ OXIGÉN
	VAC-m		VAC-m	MEGLÉVŐ VÁKUUM
	AIR5-m		AIR5-m	MEGLÉVŐ SŰR. LEVEGŐ, 5 bar

Vezetékek egymástól 10cm, faltól 30cm, a felírt sorrendben.

Tervező iroda:	EGÉSZSÉG TERVEZŐ MŰHELY KFT. 1144 Budapest, Fűredi utca 44. Tel: 20/466-5969 @ mail: finta.gabor@egeszsegtervezo.hu	
Létesítmény:	Finta Gábor EG-T 01/12-176	Egészség Tervező Műhely Makara Sándor QT-M-T 13-15716
Megnevezés:	SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűztoltó u. 7-9.	
Dátum, verzió:	2018. március, 1. verzió	Lépték: Tervszám: 1:50
Gyógyászati gázellátás tervfejezet Tervezett állapot, szinti nyomvonalterv		OG-T-1