



Lámpatestek	
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI steril lámpatest MSZ-EN ISO 14644-1 szerint, laminált matt üvegburával, IP54/65 Típus: LUXIONA, Troll, AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200LM MICRO-PRM SL EDD IP65 840 KRGS DK / 600X600
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI steril lámpatest MSZ-EN ISO 14644-1 szerint, laminált matt üvegburával, IP54/65 Típus: LUXIONA, Troll, AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED 3900LM SLM E IP65 840 KRGS DK / 600X600
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI kórházi lámpatest, laminált matt üvegburával, IP54/65 Típus: LUXIONA, Troll, AGAT CLEAN LED 3900LM SLM EDD IP65 840 / 600X600
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI kórházi lámpatest, laminált matt üvegburával, IP54/65 (-BV: 1órás saját akkus BV egységgel) Típus: LUXIONA, Troll, AGAT CLEAN LED 5200LM SLM EDD IP65 840 / 600X600
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI kórházi lámpatest, laminált matt üvegburával, IP54/65 Típus: LUXIONA, Troll, AGAT CLEAN LED 8800LM SLM EDD IP65 840 / 600X600
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI lámpatest, laminált matt üvegburával Típus: LUXIONA, Troll, AGAT LED 3900LM PLX E 840 / 600X600
	Álmennyezeti süllyesztett LED DALI lámpatest, laminált matt üvegburával Típus: LUXIONA, Troll, AGAT LED 6600LM PLX E 840 / 600X600
	Kórtermi ágyfejlámpa, LED, kapcsolóval, egy dugall Típus: BHU LINEMED PREMIUM W1 LED 2200/4400LM E 34 840 L=1200 / one socket / one switch
	Kórtermi ágyfejlámpa, LED Típus: BHU LINEMED BASIC-LED 85W+4W 8800/3300LM E 34 840 L=1280
	Álmennyezeti süllyesztett LED mélysugárzó, PMMA opál burával, IP44/20 (-BV: 1órás saját akkus BV egységgel) Típus: LUXIONA, Troll, BERYL NEW LED O 5Y 3000LM PLX E 34 IP20/44 840
	Álmennyezeti süllyesztett LED mélysugárzó, PMMA opál burával, IP44/20 (-BV: 1órás saját akkus BV egységgel) Típus: LUXIONA, Troll, BERYL NEW N LED O 5Y 5000LM PLX E 34 IP20/44 840
	Tűkórvilágítás Típus: LUXIONA, Troll, X-WALL K9 LED 1300LM PLX E IP44 24 840 / L-600
	mennyezeti, beépített, nyílt, felületre
	kijáratmutató lámpatest fal/mennyezeti, Típus: KW 6PLED/1h-W
<b>Jelmagyarázat</b>  1.s világítási süllyesztett kapcsoló PEHA 516  2.s világítási süllyesztett kapcsoló PEHA 512  1.s nyomógomb Touch-álm vezérléshez PEHA D 80.640.02 Z WU  Mozgás+ jelenlét érzékelő világítás kapcsolásra (szm: 2,2m)  V3. Áramkör száma (VE elosztó)	

Tervező:  LENZSÉR ÉS TÁRSA ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRŐI KFT. 1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.	
Magrendelő: Semmelweis Egyetem 1085 Bp., Üllői út 26. SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Töztöltő u. 7-9.	
Elektromos I. em. Világítás VA-1	
Generál tervező:  PRCONT KFT. 2090 Tatabánya, Aranyos u. 57. Tel: (+361) 316 6213 Fax: (+361) 316 6213 E-mail: lenzser.ars@prcont.hu	
Építész: Lenzsér Péter DLA 10th Albia	
Orvostechológia: Keresse János	
Statika: Nagy András T1 01-1699	
Építésgépészet: Nádasi Levente	
Építésgépészet-steril klíma: Németh István	
Építésvilágosság: Labádi Mihály	
2017. NOVEMBER 17. nyomtatva: 2017.11.17.	