



- A**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI steri lámpatest
MSZ-EN ISO 14644-1 szerint, laminált matt üvegburával,
IP54/65
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED
5200LM SLM E IP65 840 KRSDK / 6000600
- B**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI steri lámpatest
MSZ-EN ISO 14644-1 szerint, laminált matt üvegburával,
IP54/65
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT CLEAN CLASS 7-8-9 LED
3500LM SLM E IP65 840 KRSDK / 6000600
- C1**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI kórházi lámpatest,
laminált matt üvegburával, IP54/65
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT CLEAN LED 3900LM SLM
EDD IP65 840 / 6000600
- C2 (C2-BV)**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI kórházi lámpatest,
laminált matt üvegburával, IP54/65 (4BV: 10ás saját
akkus. BV egységgel)
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT CLEAN LED 5200LM SLM
EDD IP65 840 / 6000600
- C3**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI kórházi lámpatest,
laminált matt üvegburával, IP54/65
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT CLEAN LED 8800LM SLM
EDD IP65 840 / 6000600
- D1**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI lámpatest, laminált
matt üvegburával
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT LED 3900LM PLX E 840 /
6000600
- D2**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED DALI lámpatest, laminált
matt üvegburával
Típus: LUXIONA, Tról. AGAT LED
6600LM PLX E 840 / 6000600
- F (F-BV)**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED mlyüsgörző, PMMA opál
burával, IP44/20 (4BV: 10ás saját akkus. BV egységgel)
Típus: LUXIONA, Tról. BERYL NEW LED O SY 3000LM
PLX E 34 IP20/44 840
- G (G-BV)**
- Álmennyezeti szűnyegzett LED mlyüsgörző, PMMA opál
burával, IP44/20 (4BV: 10ás saját akkus. BV egységgel)
Típus: LUXIONA, Tról. BERYL NEW N LED O SY 5000LM
PLX E 34 IP20/44 840
- Légtértechnika belső és elszívó anemosztátjai**
- Légtértechnika elszívó anemosztátjai**

Generál tervező:

PROCONT KFT.

2089 Tök, Andocs út 57.
Tel: (+36) 316 6213
Fax: (+36) 316 6213
E-mail: tervez@procontkft@gmail.com

Megrendelő:

Semmelweis Egyetem
1085 Budapest, Üllői út 26.

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
I. Emeleti Haemato-onkológiai Osztály
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
37526 hrsz

TERVEZETT

**I. EMELET
ÁLMENNYEZET**

É-5.2M

Építész:

LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.

Lenzsér Péter DLA É1 01-1440
Tóth Attila É-09-0620

Költségvetés kiírás együtt kezelendő a
tervdokumentációval, a kiírt mennyiségű elrendezés a
kivitelező feladata és felelőssége, illetve a költségvetési
kiírás és a tervek között jelentkező esetleges eltérések
esetén a tervet a mérvadó.

2018. JANUÁR
nyomtatva: 2018.03.06