VE elosztó
V4, V5, V6 világítási áramkörök (korábbi 4, 5, 6)
D16, D17, D18 dugalj áramkörök (korábbi 16, 17, 18)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a K1 kötődobozban

K1 kötődoboz
(meglévő)

K2 kötődoboz
(meglévő)

K3 kötődoboz
(meglévő)

Elbontandó
szinti elosztó

VE elosztó
V13, V14, V15 világítási áramkörök (korábbi 13, 14, 15)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a közvetlenül a VE elosztóra

Új kábeltálcák
I. ütemben kiépítendő a folyosón

VE elosztó
V1, V2, V3 világítási áramkörök (korábbi 1, 2, 3)
D22, D23, D24 dugalj áramkörök (korábbi 22, 23, 24)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a K2 kötődobozban

VE elosztó
V7, V8, V9 világítási áramkörök (korábbi 7, 8, 9)
D25, D26, D27 dugalj áramkörök (korábbi 25, 26, 27)
ellátási területe. A meglévő berendezések
csatlakoztatása a K3 kötődobozban

VE elosztó (I. ütemben teljes elektromos felújítás)
V10, V11, V12 világítási áramkörök (korábbi 10, 11, 12)
D19, D20, D21 dugalj áramkörök (korábbi 19, 20, 21)
ellátási területe.
csatlakozás közvetlenül a VE elosztóra
világítás: VA-1 alaprajz szerint
dugalj, technológia: VA-3 alaprajz szerint

Megjegyzések:

- A korábbi szinti elosztó elbontásra kerül, helyette a VE jelű elosztót kell a lift előtérben kialakított fülkében elhelyezni.
- Az elosztót a korábbi elosztó betábkábelének beforgatásával, ill. kötődobozban történő megtoldásával kell betáplálni.
- A folyosón a meglévő gerinchálózat az alaprajzon jelölt kötődobozokig elbontásra kerül, helyette új, kábeltálcán vezetett hálózatot kell kiépíteni. Az új gerincvezetékek a Kx jelű kötődobozokban csatlakoznak a meglévő-megmaradó rendszerre.
- Az építészeti átalakítással érintett terület (I.7.105-111) kivételével Megrendelő döntése alapján az elbontott lámpatesteket, szerelvényeket vissza kell építeni.

Tervező:
LENZSÉR ÉS TÁRSA
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI KFT.
1012 BUDAPEST, KUNY DOMOKOS U. 9.

Megrendelő:
Semmelweis Egyetem
1085 Bp., Üllői út 26.

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály

1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

Elektromos

I. em. Felmérés világítás, dugalj — VA-2

Generál tervező:
PRO CONT KFT.
2089 Telki, Akácos út 57.
Tel.: (+361) 316 6213
Fax: (+361) 316 6213
E-mail: kontrol.procont@t-mail.hunet.hu

Építész:
Lenzsér Péter DLA — É1 01-1440
Tóth Attila — É-09-0620

Orvostechnológia:
Kerese János — EG-T 01-4042

Statika:
Nagy András T1 01-1699

Épületgépészet:
Nádasi Levente — G-T 01-5725

Épületgépészet- sterilklima:
Németh István — G-T 13-7986

Épületvillamosság:
Labádi Mihály — V-T 01-9680

2017. NOVEMBER 17.
nyomtatva: 2017.11.17.