

EV-FOE-FSZ FÖLDSZINTI ELOSZTÓBERENDEZÉSEK LEÁGAZÓ SZEKRÉNY TERVE

FALON KÍVÜL SZERELT ELOSZTÓ
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓ
VÉDETTSÉG: IP30 (MASZKOS)
PLD. PRISMA PLUS G

"Az elosztóberendezés gyártása az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon készüljön! .
Ennek megfelelően az említett szabvány szerint típusvizsgált berendezés használata és a gyártói szerelési előírások maradéktalan betartása esetén a kivitelező/berendezésgyártó az előírt Tervezési és a Darabvizsgálati Ellenőrzések közül csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős. Ezen vizsgálatok elvégzését darabvizsgálati jegyzőkönyvvel, és berendezésgyártói nyilatkozattal kell bizonyítani.
Amennyiben a kivitelezés során nem az MSZ EN 61439 szerint típusvizsgált berendezés valósul meg (a berendezésgyártó eltér a konstruktőr Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasításától), akkor a kivitelező/berendezésgyártó köteles elvégezni/elvégeztetni a teljeskörű gyártói teszteket. Mindezek elvégzését tanúsítvánnyal kell bizonyítani."

ÜZEMI FESZÜLTSG: 400/230V 50Hz
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTSG: 230V, 50Hz
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S+EPH

Az elosztó berendezés készülékeit, leágazásit feliratokkal szükséges ellátni a funkciók könnyebb azonosíthatóságának érdekében!

A gyártás előtt a berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!

GYÁRTMÁNYOK:

SCHNEIDER-ELECTRIC, EATON, SCHRACK

A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

10	-	-
09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	GÉPÉSZETI TELJESÍTMÉNY CSÖKKENÉS AKTUALIZÁLÁSA	2017.05.26.
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM



HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft

1146. Budapest,
Hungária krt. 140-144.

ÜGYVEZETŐ: Kun Gábor-Rajkai Ferenc

Tel: +36 1 471-51-01
Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: hpm@hungaroproject.hu

LÉTESÍTMÉNY: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet,
Betegfelvételi és Sürgősségi Osztály átalakítása
1088 Budapest, Szentkirályi u.40.

TERV: EV-FOE-FSZ FÖLDSZINTI
ELOSZTÓBERENDEZÉSEK LEÁGAZÓ SZEKRÉNY
TERVE

DÁTUM: 2017.05.26.

LAPOK SZÁMA: 2

LAP: 1

TERVEZŐ:

Rajkai Ferenc [V-T-01-1119]

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Pataki István [V-01-15232]

ELLENŐR:

Kun Gábor [V-T-01-1149]

MUNKASZÁM:

2016-062

RAJZSZÁM:

2016-062-EL-K-K-04.01

TERVFAJTA:

KIVITELI TERV

