



$$Q = 14,18 \text{ kW}$$


— fűtési előremenő vezeték
- - - fűtési visszatérő vezeték



- A méretek a helyszínen, a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendőek!
- A fűtés 75/60°C névl. hőmérsékletlépcsőjű.
- Minden külön nem jelölt, pontban vezetett cső típusa RAUTITAN FLEX gyártmány. Minden egyes ág csőmérete 16x2,2 a radiátortól az elosztó vezetékekig. A padlóban vezetett csöveket védőcsőben kell vezetni!
- A radiátorok GAMPER VARIO-Q szelepekkel szerelendők.
- A szelepek beállítandók a jelölt térfogatáramnak megfelelően.
- Légtemérítési és őrítési pontokat a helyszín adottságainak megfelelően kell elhelyezni.

2017.jún.