

# EV-F/2-N NORMÁL BETÁPLÁLÁSÚ ELOSZTÓBERENDEZÉS TERVE

**FALON KÍVÜL SZERELT ELOSZTÓ  
BEÉPÍTETT KÉSZÜLÉKEK: SOROLHATÓ  
VÉDETTSÉG: IP30 (MASZKOS)  
PLD. PRISMA PLUS G**

**"Az elosztóberendezés gyártása az MSZ EN 61439-1:2010 és -2:2010 szabvány szerint ellenőrzött módon készüljön! .  
Ennek megfelelően az említett szabvány szerint típusvizsgált berendezés használata és a gyártói szerelési előírások maradéktalan betartása esetén a kivitelező/berendezésgyártó az előírt Tervezési és a Darabvizsgálati Ellenőrzések közül csak a Darabvizsgálati Ellenőrzések elvégzéséért felelős. Ezen vizsgálatok elvégzését darabvizsgálati jegyzőkönyvvel, és berendezésgyártói nyilatkozattal kell bizonyítani.  
Amennyiben a kivitelezés során nem az MSZ EN 61439 szerint típusvizsgált berendezés valósul meg (a berendezésgyártó eltér a konstruktor Termékgyártó által típusvizsgált konfigurációtól, vagy szerelési utasításától), akkor a kivitelező/berendezésgyártó köteles elvégezni/elvégeztetni a teljeskörű gyártói tesztek. Mindezek elvégzését tanúsítvánnyal kell bizonyítania."**

ÜZEMI FESZÜLTÉS: 400/230V 50Hz  
MŰKÖDTETŐ FESZÜLTÉS: 230V, 50Hz  
ÉRINTÉSVÉDELEM: TN-S+EPH

**Az elosztó berendezés készülékeit, leágazásit feliratokkal szükséges ellátni a funkciók könnyebb azonosíthatóságának érdekében!**

**A gyártás előtt a berendezés méreteit egyeztetni kell a beépítési hely méretével!**

**GYÁRTMÁNYOK:**

**SCHNEIDER-ELECTRIC, EATON, SCHRACK**

A fenti gyártmányok műszaki színvonalat képviselnek. Helyettük csak azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező készülékek vagy berendezések alkalmazhatók.

09	-	-
08	-	-
07	-	-
06	-	-
05	-	-
04	-	-
03	-	-
02	-	-
01	VÁLTOZOTT VRF KÜLTÉRI EGYSÉG MIATT A 02-ES LEÁGAZÁS MÓDOSÍTVA, 03-04-ES LEÁGAZÁSOKBAN VRF KATALÓGUSBAN MEGADOTT TULÁRAM VÉDELMI EGYSÉG ALKALMAZVA 83-84-ES LEÁGAZÁSOK ELMARADNAK (BOJLER ÉS MÁGNESSZELEP), TARTALÉK HELYEK, 08-OS ÁRAMKÖRBEŒN LK2 HELYETT KIS ELSZÍVÓ VENTILÁTOR.	2017.05.26.
VER.	VÁLTOZÁS	DÁTUM



HUNGAROPROJECT MÉRNÖKIRODA Kft.

1146. Budapest,  
Hunyória krt. 140-144.

**ÜGYVEZETŐ:** Kun Gábor-Raikai Ferenc

**Tel: +36 1 471-51-01**

Fax: +36 1 471-51-02

E-mail: [hpm@hungaroproject.hu](mailto:hpm@hungaroproject.hu)

**LÉTESÍTMÉNY:** Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet,  
Betegfelvételi és Sürgősségi Osztály átalakítása  
1088 Budapest, Szentkirályi u. 40.

TERV-

## EV-F/2-N NORMÁL BETÁPLÁLÁSÚ ELOSZTÓBERENDEZÉS TERVE

DÁTUM: 2017.05.26.

LAPOK SZÁMA: 8

LAP: 1

**TERVEZŐ:**

Rajkai Ferenc [V-T-01-1119]

TERVEZŐ MUNKATÁRS:

Pataki István IV-01-152321

ELLENŐR:

Kun Gábor IV-T-01-1149

MUNKASZÁM:

2016-062

RAJZSZÁM:

2016-062-FI -K-K-01 01

TERVFAJTA:

## KIVITELI TERV













