



Oktatás, kutatás, gyógyítás:
250 éve az egészség
szolgálatában

SEMMEIWEIS EGYETEM

Műszaki Főigazgatóság

Biztonságtechnikai Igazgatóság

Igazgató: Simon Mátyás

Ikt.szám: 5173 / KMBTI/2021

Tárgy: Tájékoztató tűzvédelmi bírságról
Előadó: Köből Viktória biztonságtechnikai ea.
Mobil: 06-20/670-1362



SE10932612

TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Szervezeti egység vezető Asszony/Úr!

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló **1996. évi XXXI. törvény** január 1-jén hatályba lépett változása alapján tájékoztatom, hogy közigazgatási szabályszegések miatt indult közigazgatási hatósági eljárásokban, a módosításoknak megfelelően több esetben közigazgatási szankcióként figyelmeztetés nem alkalmazható a továbbiakban.

A változásokkal törvényi szintre emelték azt, amit a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet** is meghatároz, miszerint mely szabálytalanságoknál kötelező a tűzvédelmi bírság kiszabása. A **259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet** 1. melléklete is módosult január 1-jén. Ebben nevesítenek tűzvédelmi szabálytalanságokat, és hozzá tartozóan a tűzvédelmi bírság legkisebb és legnagyobb mértékét, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

Tűzvédelmi szabálytalanság	Tűzvédelmi bírság összege (Ft)
<u>Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása</u> , üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, ha a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	40.000 – 1,5 millió
<u>Kiürítésre szolgáló nyílászáró lezárása</u> , üzemszerű zárva tartása a nyílászáró vészeseti nyithatóságának biztosítása nélkül, az előző ponttól eltérő esetben	30.000 – 1,2 millió
Épületek <u>menekülési útvonalain</u> és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben <u>szabálytalan tárolás</u> , a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló <u>nyílászáró</u> nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli <u>leszűkítése</u> , ha a menekülési útvonal, a nyílászáró tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben tartózkodók kiürítésére szolgál	30.000 – 1 millió
Épületek <u>menekülési útvonalain</u> és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben <u>szabálytalan tárolás</u> , a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak, kiürítésre szolgáló <u>nyílászáró</u> nyílásának a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli <u>leszűkítése</u> az előző ponttól eltérő egyéb esetben	20.000 – 800.000

<u>Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya</u> (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) alapkartartás elmulasztása esetén	10.000 – 30.000
<u>Tűzoltókészülék karbantartásának hiánya</u> (a veszélyes árut szállító járművek kivételével) közép- vagy teljes körű karbantartás elmulasztása esetén	20.000 – 30.000

A jogszabályi módosítás következtében felhívom a figyelmét, hogy fenti pontok betartásának elmulasztása kötelező tűzvédelmi bírságot von maga után, amit a munkáltatói jogkörrel felruházott vezető köteles megtéríteni.

Ennek elkerülése érdekében kérem, hogy a vezetése alatt álló Egységben szíveskedjen intézkedni a tűzvédelmi szabályok folyamatos betartásáról, illetve betartatásáról – különös tekintettel a fenti pontokra, ezzel elkerülve az esetleges hatósági ellenőrzés során kötelezően kiszabandó pénzbírságot.

Budapest, 2021. január 13.

Tisztelettel:


Simon Máttyás
