




SEMMELWEIS EGYETEM

Kollégiumok Igazgatósága

Igazgató

DR. GODÓ FERENC



SE11230266

113892 / KOLLIG / 2023.

Körl. 08/2023-KOLLIG

Tárgy: Kollégiumok épületében biztosítandó hőmérsékletek

K Ö R L E V É L

Jelen Körlevél a Kollégiumok Igazgatósága kollégiumaiban és Nővérszállón a fűtési időszakban biztosítandó belső téri léghőmérsékletek előírt értékeiről rendelkezik, összhangban az ebben a tárgyban kiadott korábbi Körlevelekkel. Az intézkedés a Körlevél kiadásának napjától hatályos.

A Semmelweis Egyetem kollégiumaiban és Nővérszállón lakók joggal várják el, hogy a hideg évszakban megfelelő hőmérsékletet biztosítsunk mind a lakóhelyiségekben, mind a közösségi és egyéb helyiségekben. A Kollégiumok Igazgatósága feladata, hogy ezen elvárásnak megfeleljen, ugyanakkor tegyen meg mindent az energiapazarlás felszámolásáért, az energiahatékonyság növeléséért és a jogszabályban, valamint az Egyetemi utasításokban megfogalmazott hőmérsékletet biztosítsa a kollégiumokban, Nővérszállón.

A fűtési szezon beindulásával egyre több alkalommal találkozunk az ellenőrzések során szabálytalanul és engedély nélkül használt elektromos hőszugárzókkal, radiátorokkal. A Kollégiumok Általános Működési Rendjéről szóló igazgatói határozat, valamint az Egyetem és Kollégiumok Tűzvédelmi Szabályzata nem engedi, sőt kifejezetten tiltja és szankcionálja a kollégiumok területén elektromos fűtőtestek használatát. (A tiltás nem csak takarékosági, hanem tűzvédelmi és érintésvédelmi szempontokat is tükröz.) Az E/5/2022.(X.10.) számú Rektori-Kancellári utasítás fegyelmi vétségnek tekinti ezen eszközök használatát és fegyelmi eljárás lefolytatására kötelez.

Ezért felhívom az egyes kollégiumok ügyintézőinek figyelmét, hogy az említett *Határozatoknak, Körleveleknek* szerezzenek érvényt, rendszeresen ellenőrizzék, hogy az egységben lakók használnak-e elektromos fűtőtestet, hőszugárzót és szükség esetén kezdeményezzék fegyelmi eljárás megindítását.

Az ügyintézők, mint épületfelelősök feladatai a fűtési időszakban biztosítandó léghőmérséklettel kapcsolatban:

1. A belső téri léghőmérséklet rendszeres és szűrőpróba jellegű ellenőrzése és dokumentálása.

A fűtési szezonban valamennyi épületben **hetente három alkalommal, két meghatározott időszakban és az épület három (változó) pontján hőmérsékletmérést** kell végezni.

Lakószobában hőmérsékletet csak hallgatói panasz esetén kell mérni.

2. A mért hőmérsékletet helyiségenként és mérésenként naplózni kell.

A naplózás kézzel vezetve egy, az Igazgatóság által biztosított Naplóban történik. A mérést egy fűtési szezonban ugyanazzal a hőmérővel kell végezni. A méréshez használt hőmérőt a fűtési idény megkezdése előtt kalibráltatni kell. Ezt a feladatot a Kollégiumok Igazgatósága Épületfelelőse végzi el. A kalibrálás idejét a Naplóban rögzíteni kell, a kalibrálást végző személy aláírásával. Amennyiben a hőmérséklet ellenőrzés során a mért adatok +/- 2 fok eltérést mutatnak két egymást követő mérés alkalmával, az épületfelelősnek meg kell vizsgálnia az eltérés lehetséges okait. Amennyiben az eltérés oka helyben korrigálható, az épületfelelős megteszi a szükséges intézkedést és az intézkedés rövid tartalmát rögzíti a Naplóban. Ha a vizsgálat eredménye az, hogy a hőmérsékleti anomália helyben történő szabályozással/felvilágosítással nem rendezhető, az épületfelelős tájékoztatja erről a Kollégiumok Igazgatósága Épületfelelősét, aki megteszi a szükséges intézkedést.

A Kollégiumok és Nővérszálló épületrészei, helyiségei esetében az alábbi hőmérsékleti értékeket kell biztosítani. (min.-max)

Belépő előtér / folyosó:	16-18 C°
Belső (zárható) folyosó:	18-20 C°
Lépcsóház:	16-18 C°
Lakószoba:	20-21 C°
Közös konyha:	18-20 C°
Közös WC:	18-20 C°
Közös zuhanyzó:	20-21 C°
Tanuló:	20-22 C°
Konditerem:	18-20 C°
Iroda:	20-21 C°
Műhely:	18-20 C°
Porta:	20-21 C°

Budapest, 2023. november 15.

Dr. Godó Ferenc
s.k.
igazgató

